



Pokyny k projednání stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu distribuční sítě GasNet, s.r.o.

6 kroků

GASNET.CZ



Tento průvodce slouží jako pomůcka pro projednání stavební činnosti, kterou se chystáte provést v ochranném a bezpečnostním pásmu plynodů a přípojek společnosti GasNet, s.r.o.

Stavebník je ze zákona povinen:

- V souladu se zákonem 458/2000 Sb., je třeba každý stavební záměr umístění staveb v ochranných a bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení a provádění zemních prací projednat s provozovatelem plynárenského zařízení a získat jeho písemný souhlas.
- Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení.
- Bezpečnostní pásma jsou dle zákona č. 458/2000 Sb., určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

Ke splnění této povinnosti využijte **portál Distribuce plynu online:**

<https://www.gasnet.cz/distribuce-plynu-online>

Na portále získáte:

- **Vektorová data pro žadatele, kteří potřebují zobrazit plynárenské sítě v programech typu CAD.** Podání žádosti o vektorová data je podmíněno ověřenou registrací žadatele.
<https://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>
- **Informaci o poloze a průběhu plynárenského zařízení ve formátu PDF.** Vyjádření je zpracováváno automaticky.

• Vyjádření k NEplynárenské stavbě.

Vyjadřuje souhlas s umístěním stavby a s její realizací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení. (např. výstavba inženýrských sítí, novostaveb RD včetně jejich demolicí, komunikací, dále i výsadbu stromů, úpravy terénu atd.).
<https://www.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

• Žádost o vytyčení plynárenského zařízení.

(Vytyčení se provádí pouze na základě platného vyjádření společnosti GasNet). Vytyčení provádíme **ZDARMA!**
<https://www.gasnet.cz/ds-vytyceni-pz>

Důležité upozornění:

Pokud Vaše stavební činnost nevyžaduje dle zákona 283/2021 Sb. povolení stavebního úřadu (tzv. drobné stavby), je třeba dodržet ustanovení § 137 tohoto zákona, který uvádí, že při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb je každý povinen dodržovat i další právní předpisy. V plynárenství je tímto předpisem zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to v ustanovení § 68 a § 69.



Získejte informace o poloze plynárenského zařízení

<https://www.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Důvod žádosti:

Sdělení o poloze a průběhu plynárenského zařízení

Vyjádření ve formátu .pdf má pouze informační charakter a je zpracováno automaticky.

Předějte získané informace o poloze plynárenského zařízení projektantovi k zpracování do projektu.

- Projektant vyhotoví projektovou dokumentaci (PD), kterou převede do formátu PDF.
- PD bude obsahovat technickou zprávu, koordinační situaci a další související stavební výkresy.
- Takto zpracovaná PD je připravena pro podání žádosti o vyjádření za účelem získání souhlasu se stavební činností v blízkosti PZ.

V případě potřeby se můžete obrátit na technika pro upřesnění podmínek.

<https://www.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>



Důvod žádosti:

Předprojektová příprava**Podejte novou žádost o vyjádření na portálu Distribuce plynu online.**

<https://www.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Rozcestník na portále použijte ke správné volbě důvodu žádosti o vyjádření.

- Vyjádření obdržíte elektronicky nebo korespondenčně.
- Souhlasné vyjádření je možné předat na stavební úřad pro získání rozhodnutí o umístění stavby a je možné na jeho číslo požádat o vytyčení.
- Pokud byl váš záměr vyhodnocen jako rizikový z pohledu bezpečného a spolehlivého provozování PZ, bude ve vyjádření uvedeno odůvodnění nesouhlasu s návrhem na řešení situace. Pokuste se projekt přepracovat a podejte novou žádost o vyjádření.



Předejte vyjádření na stavební úřad pro získání rozhodnutí o umístění stavby

- Požádejte pracovníka stavebního úřadu, aby číslo vyjádření GasNet, s.r.o., (naše značka) uvedl do rozhodnutí o povolení stavby
- Pokud vaše stavba nepodléhá schválení stavebním úřadem, můžete zahájit stavební činnosti.

Před zahájením stavební činnosti v blízkosti plynovodů a přípojek důkladně vybírejte stavební firmu. Důležité jsou zkušenosti s pracemi v blízkosti plynárenského zařízení.

Vyvarujte se svépomocných prací se strojní technikou (půjčovna strojů) v ochranném pásmu!

- Před zahájením prací zástupci stavební firmy prokazatelně předejte vyjádření GasNet, s.r.o. Ten převzetí vyjádření stvrdí svým podpisem a zápisem do stavebního deníku.
- Pracovníci provádějící stavbu musí být prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a obsahem vyjádření.

Objednejte si alespoň 5 dní před zahájením stavební činnosti vytyčení plynárenských zařízení.

K objednání můžete využít i QR kód zobrazený na vyjádření, který usnadňuje podání žádosti.

JE TO ZDARMA!

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>




- V rámci podání žádosti uvedete předpokládaný termín zahájení a ukončení stavební činnosti v blízkosti plynovodů.
- Po podání žádosti Vás bude kontaktovat technik, který s Vámi domluví přesný termín a požadovaný rozsah vytyčení.
- Při vytyčení je třeba přítomnost stavebníka nebo zástupce firmy (stavbyvedoucí). Po vytyčení je vystaven vytyčovací protokol, jehož převzetí se potvrzuje podpisem.
- Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu PZ.
- Platnost vytyčení je 2 měsíce. Po této lhůtě je třeba požádat o obnovení vytyčení PZ na vaší stavbě.
- Stavební činnost nesmí být zahájena před provedením vytyčení. Hrozí poškození PZ a ohrožení zdraví a majetku osob!





Distribuční území skupiny GasNet:



80 %
území ČR

Děkujeme Vám za dodržení uvedeného postupu a společensky odpovědný přístup.

Prioritou společnosti GasNet, s.r.o., je bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy.

Váš GasNet, s.r.o.