



Pokyny pro provádění stavebních činností v ochranných a bezpečnostních pásmech plynovodů a přípojek společnosti GasNet, s.r.o.

10 kroků

GASNET.CZ



Tento průvodce slouží jako pomůcka pro bezpečné provedení stavební činnosti, kterou se chystáte provést v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodů a přípojek společnosti GasNet, s.r.o.

Co je to ochranné a bezpečnostní pásmo?

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

Bezpečnostní pásmo slouží k zamezení nebo zmírnění účinků případných poškození plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

Naším zájmem je chránit plynárenská zařízení (PZ) a zabránit ohrožení zdraví a majetku osob v blízkosti plynovodů a přípojek.

Víte že:

- Každý rok dojde k cca 600 případům poškození plynovodů a přípojek v důsledku nekvalitně prováděné stavební činnosti v blízkosti plynárenských zařízení?
- V cca 40 % těchto případů nebyl plynovod nebo plynovodní přípojka vytyčena?
- Při poškozeních způsobených chybujícími stavebníky dochází každý rok k odstavení tisíců odběratelů z řad domácností a firem?
- Náklady na opravu našich poškozených zařízení včetně náhrady za uniklý zemní plyn stojí viníky desítky milionů korun ročně?

Proto postupujte podle tohoto průvodce, spolupracujte jenom se zkušenými stavebními firmami a svoji činnost provádějte maximálně bezpečně tak, aby nedošlo k ohrožení Vašeho zdraví a zdraví a majetku osob v blízkosti Vaší stavby.



1

Jste stavební firma a máte zakázku?
Vyžádejte si vyjádření společnosti GasNet, s.r.o.,
od investora nebo projektanta stavby!

**Žádné vyjádření společnosti GasNet, s.r.o.,
se nepodařilo dohledat?**

Vstupte na portál Distribuce plynu online a stavbu
s námi projednejte!

Je to Vaše zákonná povinnost!
<https://www.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>



**Akceptovatelné důvody vyjádření pro zahájení
stavební činnosti jsou:**

- Havárie
- Řízení o povolení stavby
- Prováděcí dokumentace stavby
- Povolení stavby nevyžadující rozhodnutí SÚ
- Odstranění stavby (demolice budov, demontáž sítě)

**NEakceptovatelné důvody vyjádření pro zahájení
stavební činnosti jsou:**

- Sdělení o poloze a průběhu plynárenského zařízení
- Předprojektová příprava stavby
- Územně plánovací podklady
- Komplexní pozemkové úpravy
- Všechna vyjádření obsahující v názvu
„Nesouhlasné vyjádření“

2

**Seznámili jste se s obsahem vyjádření a výčtem PZ,
která budou vaší stavební činnosti dotčena?**

Vyvarujte se svépomocných prací se strojní technikou
(půjčovna strojů) v ochranném pásmu plynárenského
zařízení!

Před zahájením prací prokazatelně předejte
zástupci stavební firmy vyjádření GasNet, s.r.o.
Ten převzetí vyjádření stvrdí svým podpisem
a zápisem do stavebního deníku.

Pracovníci provádějící stavbu musí být prokazatelně
seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného
pásma a obsahem vyjádření.



3

Máte objednané vytyčení plynárenských zařízení?

NE?

JE TO ZDARMA!

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>



K objednání můžete využít i QR kód zobrazený
na vyjádření, který usnadňuje podání žádosti!

Platnost vyjádření je 2 roky od vydání.

Vytyčení si objednejte alespoň 5 pracovních dnů
předem. V rámci podání žádosti uvedete číslo
vyjádření a termín zahájení a ukončení stavební
činnosti v blízkosti plynovodů.

Po podání žádosti Vás bude kontaktovat technik,
který s Vámi domluví přesný termín a požadovaný
rozsah vytyčení.

Je prostor, ve kterém provádíte zemní práce, bez vedení a objektů dalších inženýrských sítí (kabely, vodovod, kanalizace, telekomunikační vedení)?

Důkladně se seznámte s koordinační situací stavby a nechte si vytyčit všechny dotčené sítě!

Jaká jsou rizika poškození plynovodu a přípojky na okolí:

VTL plynovody a přípojky, VTL/STL regulační stanice

Velmi vysoké riziko. Dopad nehody může být v řádu stovek metrů od místa poškození PZ, vysoké riziko zahoření zemní plynu.

STL a NTL plynovody a přípojky

Vysoké riziko především v zastavěné části. Dopad nehody v řádu desítek metrů od místa poškození. Při poškození plynovodu v blízkosti kanalizace nebo dutých prostorů hrozí průnik zemního plynu do nemovitostí, což může mít fatální následky pro okolí stavby!

Kabelové přípojky NN v majetku GasNet, s.r.o.

Střední riziko. Poškozením kabelové přípojky může dojít k ohrožení provozu regulační stanice, a tím i k rozsáhlému výpadku distribuční sítě. Obnovení provozu sítě vyžaduje velký počet pracovníků.

Zařízení katodické ochrany sítí

Nízké riziko havárie. Jedná se o zařízení, ve kterém není dopravován zemní plyn.

Byla poloha vedení a objektů inženýrských sítí a plynovodů jednoznačně vytyčena?

Společnost GasNet, s.r.o., vytyčuje svá zařízení vždy ZDARMA.

Při vytyčení je třeba přítomnost stavebníka nebo zástupce stavební firmy (stavbyvedoucí). Po vytyčení je vystaven vytyčovací protokol, jehož převzetí se potvrzuje podpisem. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu PZ.

Platnost vytyčovacího protokolu je 2 měsíce. Pokud dojde vlivem povětrnostních podmínek nebo pohybem techniky na staveništi k poškození značek, rádi Vám vytyčení ZDARMA obnovíme. Bezpečnost našich zařízení je pro nás prioritou!



Připomeňte si kontakty integrovaného záchranného systému i nonstop pohotovostní linku pro případ poškození plynovodu a přípojky.

Pohotovost plyn

1239

HZS

150

RZS

155

Policie ČR

158

Je provádění prací stanovenou technologií v místě vedení plynovodů a přípojek v souladu se souhlasem společnosti GasNet, s.r.o.?

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek nesmí být použito nevhodného nářadí, zemina musí být těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) musí být před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Vím, co mám dělat při obnažení ocelového a plastového plynovodu nebo přípojky?

Ocelové plynovody jsou chráněny asfaltovou nebo PE izolací, která chrání potrubí před korozí. Pokud při odkrytí plynovodu dojde k poškození této izolace, neprodleně nás informujte. Případná neodborná oprava nebo zamlčení poškození plynovodu nebo přípojky může mít fatální důsledky, které se mohou projevit za několik let.

V případě plastového potrubí (PE) nesmí dojít k poškození ovality potrubí, vrypu do stěny potrubí a dále k poškození signalizačního vodiče, který slouží k vytyčení PZ.

Váš zájmový prostor stavby je evidován v provozní dokumentaci plynovodu po celou jeho dobu životnosti, a proto existuje důkazní materiál pro případný soudní spor.

Pro splnění podmínek uvedených ve vyjádření si objednejte kontrolu křížení a stanovených podmínek na portále Distribuce plynu online:

K objednání můžete využít i QR kód zobrazený na vyjádření, který usnadňuje podání žádosti.

JE TO ZDARMA!

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>



Vaše stavba byla schválena vyjádřením, jehož nedílnou součástí je ověřená projektová dokumentace, která slouží jako podklad pro kontrolu stavby a dodržení stanovených odstupových vzdáleností inženýrských sítí a staveb (budov) od plynovodu a přípojek.

Před provedením zásypu výkopu musí být našimi pracovníky provedena kontrola. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v bezpečnostním pásmu PZ.

O provedené kontrole bude sepsán protokol, který můžete použít pro kolaudaci stavby. Bez této kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.





Pokud i přes veškerou vaši snahu a předvídavost došlo k poškození plynovodu a přípojky s únikem zemního plynu do okolí nebo jenom k částečnému poškození povrchu potrubí...

...nepropadejte panice a postupujte podle následujících pravidel:

1. Neprodleně kontaktuje dispečink společnosti GasNet, s.r.o., na čísle 1239, nahlášte co nejpřesněji místo a rozsah poškození.
2. Kontaktujte HZS na čísle 150.
3. Zajistěte okolí před vstupem nepovolaných osob a chraňte si své zdraví.
4. Vyčkejte příjezdu HZS.
5. Společnost GasNet, s.r.o., zajistí opravu svými prostředky a následně s vámi zahájí řízení o narušení ochranného pásma.
6. Bude Vám vyčíslena vzniklá škoda na majetku společnosti GasNet, s.r.o., a uniklý zemní plyn.
7. V případě závažnější havárie budou vyvozeny další právní důsledky vašeho chování.

Distribuční území skupiny GasNet:



80 %
území ČR

Děkujeme Vám za dodržení uvedeného postupu.

Prioritou společnosti GasNet, s.r.o., je bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy.

Svým přístupem a chováním se podílíte na společenské odpovědnosti, která je definována v legislativě České republiky.

Váš GasNet, s.r.o.